

Сведения размещены в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, учетный № проверки 23210061000200564738, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Краснодар ул. Уральская № 121, тел. 225-34-04 <http://www.ugpn-kk.ru>

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Красноармейского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ст-ца Полтавская ул. Народная №16 тел. 3-40-61, ogpn_poltawskaja@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 71/1/4**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МАОУ СОШ № 8, в лице исполняющего обязанности директора МАОУ

СОШ №8 Мишучковой Ирине Николаевне

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: № 71 от «24» августа 2021 года

в период с «26» августа 2021 г. по «08» сентября 2021 г.

Государственным инспектором Красноармейского района по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

майором вн. службы Тарасовым Артемом Петровичем

органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая, выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица _____

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности,	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование	Срок устранения наруше-	Отметка о вы-
-------	---	--	----------------------------	------------------

	с указанием конкретного места выявленного нарушения	нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	ния обязательных требований пожарной безопасности	полне-нии
1.	Руководитель организации не обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4)	ППР В РФ п. 48	17.01.2022	
2.	Руководитель организации не организует проведение проверок внутренних водопроводов в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	ППР В РФ п. 48	17.01.2022	
3.	Имеющиеся пожарные щиты не доукомплектованы, согласно норм	ППР в РФ прил. 7	17.01.2022	
4.	Руководитель организации не обеспечивает проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций чердачных помещений в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ, с периодичности проверки не реже 1 раза в год.	ППР В РФ п. 13	17.01.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


Директор МАОУ СОШ № 8

Мишучкова И. Н.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

государственный инспектор Красноармейского района по пожарному надзору майор вн. службы Тарасов А. П.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.