

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНД ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Краснодар ул. Дзержинского №95/1 тел. 225-34-04 <http://www.ugpn-kk.ru>

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Красноармейского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ст-ца Полтавская ул. Народная №16 тел. 3-40-61, [ogpn\\_poltawsкая@mail.ru](mailto:ogpn_poltawsкая@mail.ru)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

### **Предписания № 116/1/3**

#### **по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 8» в лице директора МАОУ СОШ № 8 Петровой Наталье Павловне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Красноармейского района по пожарному надзору № 116 от «29» марта 2019 года,  
(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «10» апреля 2019 г. по 11 ч. 20 мин. «08» мая 2019 г. проведена проверка начальником отдела надзорной деятельности Красноармейского района Пасхальным Александром Александровичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

МАОУ СОШ № 8 в ст. Марьянской ул. Ленина № 52

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МАОУ СОШ № 8 Петровой Н. П.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Имеющаяся автоматическая сигнализация в здании начальной школы находится в нерабочем состоянии	(п. 61 ППР)	09.09.2019	



2.	Система автоматической пожарной сигнализации в здании начальных классов не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны	(п. 7 ст. 83 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.)	09.09.2019 г.	
3.	Руководитель организации не обеспечил исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения (имеющийся пожарный гидрант не исправен) и не организовал проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	(п. 55 ППР)	09.09.2019 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

начальник ОНД и ПР  
Красноармейского района  
Пасхальный А. А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«08» мая 2019 г.



Предписание для исполнения получил:

«8» мая 2019 г.

директор МАОУ СОШ № 8  
Петрова Н. П.  
(должность, фамилия, инициалы)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору